



Standart- Zähler für Bezug und Rücklieferung verfügen über eine CS- oder SO-Schnittstelle .
Bei Zählerfernauslesung ist eine CS- Schnittstelle zwingend.

PV- Anlage =>30 kWp KEV EEA 1/15	Projektnummer	Gez.	gle	Format	A4
	Plannummer EEA 1/15	Gepr.	CM	Mst.	-
		Datum	30.08.2014	Druck- datum	17.09.2014 16:00
20140831_PV_EEA 1-15_KEIN Eigenverbrauch.dwg				Elektrizitätswerk Heiden	
Aenderungen	A	B	C	D	E
Name					
Datum					
©:30 Installation - Handl31 ElektronisatlonCAD/IT/Line/Projekt/Rücklieferung Drehleisprung/EW Heiden				Bachstrasse 6A 9410 Heiden AR Tel: 071 / 898 89 40 Fax: 071 / 898 89 41	

